

Dombóvár Város Önkormányzata

dr. Kocsis Krisztina

Tárgy: Dombóvár GFT-ben szereplő munkák megrendelése

Tisztelt Irodavezető

Az Iroda megkeresett a Dombóvár DRV Zrt. által benyújtott 2016. évi megrendelések szakértői anyagának elkészítésével, az anyag véleményezésével.

I. Vizes munkák:

0. Eötvös utcai ivóvíz hálózat-összekötés tervezése és kivitelezése. Az elmúlt évben lakossági megkeresésre került a GFT-be, tervezett összege: 3 mFt nettó, így megrendelését javaslom.

6. V. sz. vízműtelep vízkezelő berendezés vezetékrendszer átalakítása a GAC szűrők elkülönített regenerálásának érdekében. Műszakilag indokolt, a problémát időben jelezték felém, indokolt.

10. 400 m³-es hidroglobusz belső víztér, villamos- és irányítástechnikai felújítása. A problémát több alkalommal jelezték, a felújítás évek óta indokolt.

12. IV. és V. sz. vízműtelep klór-dioxidos utófertőtlenítő beszerzése és üzembe helyezése. A testület tárgyalta a témát, akkor elutasításra került. Az Üzemeltető nem tudta hatósági végzéssel igazolni jogosságát. Akkor ígéretet kaptunk, hogy egy szakkéggel igazolják a klór-dioxidos fertőtlenítés jogosságát, de ezt a mai napig nem tették meg. Ennek átalakítását ezek után most nem javaslom.

15. Dombóvár 7 db tűzcsap cseréje. A mellékelt Üzemeltetői nyilatkozat alapján a munka elvégzését a város érdekében javaslom.

16. 2 db kútfej vízbiztonsági célú felújítása. A mellékelt Üzemeltetői nyilatkozat alapján a munka elvégzését javaslom.

17. Gábor B. és Krúdy utcában föld feletti tűzcsapok létesítése a mellékelt Üzemeltetői nyilatkozat alapján a munka elvégzését javaslom.

18. Ólmozott vízbekötés cseréje. Indokolt. Javaslom. Az ólom kiiktatása a biztonságos üzemeltetés és az egészség védelem miatt indokolt.

19. Fő utca (V.-IX. utca) 5 db tűzcsap cseréjét a mellékelt Üzemeltetői nyilatkozat alapján javaslom.

II. Szennyvízes munkák:

2. Az új utóülepítőhöz tartalék kotróhíd kerék beszerzése. Speciális darab, használati ideje meghatározhatatlan, így jobb, ha tartalékban van. Beszerzését javaslom.
3. Dombóvári szennyvíztisztító telepen tetőszerkezet építése az iszaptároló fölé. A felvetés jogos, már kivitelezés alatt is kértük megépítését, ezért került bele 2017-2031 évi GFT-be, 2016 évben ezért nem javaslom.
5. Dombóvári szennyvíztisztító telep vagyonvédelmi rendszer rekonstrukciója. Az építés során jogszabályi változások miatt kértük elvégzését. Nem készült el, ezért került bele a 2017-2031 évi GFT-be, 2016 évben ezért nem javaslom.
7. Dombóvári szennyvíztisztító telep TFH (települési folyékony hulladék) fogadó kártyaleolvasó, vezérlés felújítása. A régi rendszerhez már semmi nem kapható, így egy új berendezést kell beszerezni, beépítését javaslom, ezért került bele a 2017-2031 évi GFT-be, 2016 évben ezért nem javaslom.
8. Dombóvári szennyvíztisztító telep tartózkodóépület, iszapfeladó gépház felújítása. Pontosítás után tisztáztuk, hogy a nyersvíz feladó gépházról van szó (nem az iszap feladóról). A munka elvégzése régóta indokolt, ezért került bele a 2017-2031 évi GFT-be, 2016 évben ezért nem javaslom.
9. Dombóvári szennyvíztisztító telep tartózkodóépület épületgépészeti felújítása. A munka elvégzése indokolt, ezért került bele a 2017-2031 évi GFT-be, 2016 évben ezért nem javaslom.
10. Régi rács felújítása, mely tartalékként lesz. Felvetése indokolt, ezért került bele a 2017-2031 évi GFT-be, 2016 évben ezért nem javaslom.
11. Iszaptároló konténerek gépi mozgatásának lehetőségének kialakítása. A kivitelezés során már kértük. Nem valósult meg, a felvetését jogosnak tartom, indokolt, ezért került bele a 2017-2031 évi GFT-be, 2016 évben ezért nem javaslom.

A felsorolásban nem találkoztam a Katona József utcai szennyvíz átemelő rekonstrukció megrendelésével, mely 2015-2016 évi tervben szerepelt. Tudomásom szerint már nagyon indokolt lenne. Üzemeltetői egyeztetés is megerősített ebben, ennek ellenére nem kéri megrendelését az Üzemeltető. Ezt pedig támogatnám. A szennyvizes listát nézve olyan, mintha nem akarnánk a munkák elvégzését, de ez nem igaz. Most 2016. október 18-át írunk, mondhatni év vége van. Én úgy gondolom, ha a GFT-ben 2017. évre beállított munkák megrendelést sikerül az Üzemeltetőnek akár januárban megrendeltetni, a munkák tavasszal elvégezhetőek lennének.

Dombóvár 2016. október 18.



Nagy Sándor

**DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE
VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ KFT.**
7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1.
Adószám: 11284217-2-17

műszaki referens

VÍZMŰ Kft.