

**Központ****Dombóvár Város Önkormányzata**  
**Szabó Lóránd**  
polgármester ÚrÜgyiratszám: 675289-18-5/2018.  
Ügyintéző: Szabó Éva  
Telefon: 84/501-065  
Iktatószám: III.17-7/2018.  
Ügyintézőjük: Nagy András**Dombóvár**  
Szabadság u.18.  
7200

III.17/2018

N.A.

**Tárgy:** Közterületi átemelő üzemeltetése**Tisztelt Polgármester Úr!**

Dombóvár Közös Önkormányzati Hivatal	2018
É: 2018-05-03	szám: 7255
Ikt: 2018 MÁJ 03.	III.17-10/2018
(toll):	Nagy A.

2018 APR 25.

PR.

2018-04-26

Hivatkozva a fenti iktatószámú, a 2049/2 hrsz-ú közterületen található Park utcai átemelő üzemeltetésével kapcsolatban érkezett kérésükre az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Társaság kivizsgálta a jelenleg házi átemelőként működő létesítmény DRV Zrt. általi üzemeltetésének lehetőségét. Műszaki szempontból több hiányosság tapasztalható:

- Az átemelő elhelyezkedése miatt járművel nem megközelíthető, ezért a karbantartás és a hibaelhárítás nem oldható meg, meghibásodás esetén az átemelőben történő legkisebb szintnövekedés az alacsonyabban lévő tisztító aknánál kiöntést okoz. Az átemelő műszaki kialakítása nem megfelelő.
- Jelenleg az átemelőben üzemelő szivattyú nincs.
- Az akna kialakítása nem megfelelő, a szivattyú kiemelésének feltételei nincsenek biztosítva.
- A vagyoneértékelésben nem szerepel, ami miatt nem tekinthető víziközműnek, melyre így nem terjedhet ki a bérleti – üzemeltetési szerződés hatálya.

A fentiekre való tekintettel az átemelőt jelen állapotában a Társaság üzemeltetésre nem tudja átvenni. Javasoljuk, hogy a mélyponti tisztító akna mellé egy új átemelő kerüljön megépítésre, mely a műszaki előírásoknak megfelel és biztonságosan üzemeltethető.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Siófok, 2018. április 17.

**Tisztelettel:**

.....  
**Kovács Anita**  
igazgatási és kommunikációs vezető

Dunántúli  
Regionális Vízmű Zrt.  
9.



.....  
**Csertán Gábor**  
termelési főmérnök