

Új napirendi pont
22. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. május 24-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Szivárvány Óvoda uszodai párátlanító javítása

Előterjesztő: Tóth Zoltán, Városgazdálkodási Bizottság elnöke

Készítette: Városfejlesztési Iroda

Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Tarr Ágnes óvodavezető

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 8/2012.(I.12.) Kt. sz. határozatával döntött arról, hogy a Szivárvány Óvodai gyermek tanuszoda működőképességének fenntartása érdekében készüljön árkalkuláció a berendezések működőképességének helyreállításához szükséges javításokra, az uszoda mennyezetének hőszigetelésére, valamint a rendszeres karbantartásra.

Első lépésben a meghibásodott berendezések javítására kértünk be ajánlatokat az Önkormányzat honlapján, illetve a munka elvégzésére képes négy vállalkozástól (Klimatrio Kft., Fer-Gép 2010. Kft., GEA Klimatechnika Kft., Mecsek Klíma Kft.). Első kiírásunkra nem érkezett be ajánlat, másodszori meghirdetésre is csupán egy vállalkozás, a GEA Klimatechnika Kft. nyújtotta be az 1. sz. melléklet szerinti javítási ajánlatot. A nettó 577.000,- Ft + Áfa összegű ajánlat a fan-coil berendezés javítására (zsalumozgató, Matrix elektromos panel, motor egység csere), és a 2 db Hygrosztát cseréjére vonatkozik, de az ajánlattevő nem zárja ki a további pótmunkák szükségességét, amennyiben a javítás során egyéb károsodást is észlelnek a páratlanító berendezéseken. Ez további javítási költséget jelenthet.

Az uszoda további megfelelő működtethetősége érdekében mindenképpen el kellene végezni a páratlanító meghibásodott alkatrészeinek cseréjét, javítását.

Az épület tetőszerkezetének hőszigetelése Maár Zoltán építész tervező álláspontja szerint – igaz, jelentős költséggel – megoldható, de a gépészeti berendezések megfelelő működése valószínűleg önmagában is kiküszöböli a párakicsapódási problémát. Emiatt egyelőre nem kértünk be ajánlatokat a költséges tető-hőszigetelésre.

A páratlanító berendezés üzemeltetésére karbantartási szerződést is csak a javítások elvégzése után, a rendszer működőképes állapotának elérését követően célszerű megkötnie az Óvodának. Erre a berendezések javítását követően, ajánlatkérési eljárás keretében fogunk majd vállalkozót kiválasztani.

A fentiekre való tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat szíves elfogadását.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Óvodai gyermek tanuszoda működőképességének fenntartása érdekében a páratlanító berendezés javítását elvégezteti a GEA Klimatechnika Zrt.-vel, amely munkára maximum nettó 1.000.000,- Ft összeget biztosít az Önkormányzat „2012. évi költségvetési kiadásainak 110 – III. – 8. Ingatlanok üzemeltetése” terhére azzal a kikötéssel, hogy az összegből a nettó 577.000,- Ft-on felül csak pótmunka finanszírozható.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a javítási munkával kapcsolatos szerződés aláírására.

Határidő: 2012. június 15. a szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

Tóth Zoltán
bizottsági elnök

Szabó Lóránd úr részére

Dombóvár Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda

7200. Dombóvár, Bezerédj utca 14.

Projekt szám: 300/2012

Projekt: **Dombóvár Szivárvány Óvoda GEA típusú párátlanító javítási ajánlat**

Oldalszám: 1+1

Budapest, 2012.04.27.

Tisztelt Szabó Loránd!

Köszönettel vettük megkeresését, és mellékelten megadjuk árajánlatunkat a fenti munkára.

Ajánlatunk a beépített fan-coil javítására, és a 2 db F800-as uszodai páramentesítő hygrosztát cseréjére terjed ki.

Az árak: Nettó projekt árak Forint-ban, ÁFA nélkül értendők.


Ártartás: az ajánlati dátumtól számított 1 hónapig érvényes

Fizetés: munka sikeres átadása után 30 banki napon belül

Szállítási határidő: 4 hét

Reméljük, ajánlatunk feltételei megfelelnek a tárgyi létesítmény megvalósításához. Ajánlatunk, az elmúlt év során végzett javítás utáni állapotot tükrözi, ha a javítás során a párásító berendezésekben egyéb alkatrész is meghibásodott, azt egy újabb árajánlat adása után pótmunkában tudjuk elvégezni.

Tisztelettel



Péterfy István
GEA Klímatechnika Kft.

GEA HAPPEL
Pr.szám: /300/2012

		ÁRAJÁNLAT		
		Projekt : Dombóvár Szivárvány Óvoda párátlanító javítási ajánlat		
		Dátum : 2012.04.25.		
Poz.	Db.	Tipus	Megnevezés	Egységár Ft Ár Ft
1	1	8F9789	zsalumozgató (fan-coil)	43 800 43 800
2	1	302522	Matrix 4001 elektromos panel (fan-coil)	119 100 119 100
3	1	8F9818	fan-coil motor (fan-coil)	153 900 153 900
4	2	F8ZRG	Hygrostat (F800)	54 900 109 800
			GEA általi javítás, max.1 x kiszállással, két fő munkavégzésével	150 400
				577 000

