

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata	
Postai cím: Szabadság u. 18.	
Város: Dombóvár	Postai irányítószám: 7200

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Építési beruházás

II.2) A közbeszerzés mennyisége

<p>II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:</p> <p>Dombóvár, Vasút sori lakások, Földvár utca, Szuhay Sportcentrum és üzemi konyha vízi közművei kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és komplett kivitelezési munkálatai.</p> <p>1. rész: Dombóvár, Vasút sori lakások, Földvár utca, Szuhay Sportcentrum és üzemi konyha közüzemi vízellátása kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és komplett kivitelezési munkálatai.</p> <p>A Dombóvári Földvár utca és a hozzá tartozó engedélyezett vezetékrendszer vízellátása jelenleg a MÁV kezelésében és területén lévő vízellátó vezetékről történik.</p> <p>Ennek kiváltására készült a 14/2016 tervszámú engedélyezési terv.</p> <p>Az önkormányzat célja, hogy az ezen az utcákban lévő családi- és társasházak, valamint intézmények vízellátása önkormányzati tulajdonban és DRV kezelésében lévő közüzemi vezetékről történjen.</p> <p>Együttal megoldódna a Földvár utcára csatlakozó utcák ágvezetékeinek átalakítása körvezetékes rendszerré.</p> <p>A vízjogi létesítési engedély száma: iktatószám: 35700/90-15/2017 Vízikönyvi szám: 69/1047-21651</p> <p>Vízigények:</p> <p>Ellátandó lakások száma: 56 db. Lakossági vízigény: 26,9 m3/d. Intézmények vízigénye: - üzlet: 0,68 m3/d - vasútállomás: 2,75 m3/d - sportcsarnok: 3,00 m3/d - közösségi épület: 2,00 m3/d Összes vízigény: 35,33 m3/d Óracúcs: 2,95 m3/h (0,82 l/s)</p> <p>Épülő létesítmények:</p> <p>Ivóvíz gerincvezetékek: V-1 jelű vezeték: - hossza: 760,35 fm - átmérője, anyaga: D 110 KPE V-2 jelű vezeték: - hossza: 311,50 fm - átmérője, anyaga: D 110 KPE V-3 jelű vezeték: - hossza: 122,47 fm - átmérője, anyaga: D 110 KPE Elzáró szerelvények: 4 db Tűzcsap: 3 db</p> <p>A közösségi épület és a sportcsarnok bekötővezetéke D 90, a 2-4 lakásos társasházak bekötővezetéke D 32, az 1 lakásos lakóházaké pedig D 25 méretű KPE csőből tervezett.</p> <p>Valamennyi ellátandó ingatlanhoz új vízmérőhely kerül kialakításra.</p> <p>A vízmérőaknak a telekhatártól 1,00 m-re nyernek elhelyezést.</p> <p>Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról mindkét rész tekintetében - A nyertes ajánlattevő</p>

köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.

- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.

Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét mindkét rész tekintetében

- A tervezés és ezáltal a kivitelezési munka során a nyertes ajánlattevőnek a meglévő ellátási ponthoz kell csatlakoznia.

- A komplett kiviteli munka befejezését követően a meglévő hálózatról jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező rendszerre történő rákötés, továbbá a meglévő hálózat csatlakozási pontjának/pontjainak szivárgásmentes lezárása a nyertes ajánlattevő feladata és költsége.

- A költségvetési kiírás - figyelemmel az engedélyes terv műszaki tartalmára - tájékoztató jellegű.

- A nyertes Ajánlattevő felelőssége, hogy a pontos mennyiségeket ellenőrizze, illetve a teljesítési körülményeket a kivitelezés megkezdése előtt teljes körűen feltárja és megismerje, különös tekintettel a közműfeltárások elvégzésére.

- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.

- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatáskérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.

Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján - amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt - a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban módosítja.

A nyertes ajánlattevő feladata, kötelezettsége továbbá mindkét rész tekintetében:

- a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani,

- a vízjogi létesítési engedély és engedélyes terv, valamint a fedvénytervek alapján kiviteli terv készítése;

- a kiviteli terv készítése során folyamatos egyeztetés a Megrendelő képviselőjével, a kiviteli terv jóváhagyatása Megrendelő képviselőjével,

- a kiviteli tervben és vízjogi létesítési engedélyben foglaltak alapján a komplett kivitelezési munka megvalósítása;

- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli;

- az építési munkahelyről, a felvonulási területéről és az építéssel érintett területéről a felszíni vizek elvezetése,

- a lakókörnyezetben végzett építési munkáknál nyertes Ajánlattevő köteles biztosítani a kommunális szolgáltatások zavartalanosságát a tűzoltás, életmentés feltételeit, a hétköznapi életvitel biztonságát. Amennyiben az akadályoztatás elkerülhetetlen, legalább egy héttel, de minimum 3 munkanappal előbb köteles kiértesíteni az érintetteket, és az ezzel kapcsolatos költségeket vállalni,

- Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a nyertes Ajánlattevőt terhelik.

- az építési állapotok és ütemezés figyelembevételével forgalomtechnikai terv elkészítés, melynek a költsége a nyertes Ajánlattevőt terheli;

- a nyertes Ajánlattevő feladata és költsége a munkálatok által érintett közlekedési pályán minden a kivilágításhoz, a forgalom irányításához, védelméhez és ellenőrzéséhez szükséges berendezés biztosítása;

- a kivitelezés idejéről, módjáról, a várható forgalomtechnikai beavatkozásokról a lakosságot értesíteni kell közvetlenül szóró lapok segítségével, a helyi média igénybevételeivel. A tájékoztatással kapcsolatos feladat és költség a nyertes Ajánlattevőt terheli;

- A nyertes Ajánlattevőnek bármely közterület igénybevétele előtt a közterület kezelőjének hozzájárulását be kell szerezni. A nyertes Ajánlattevő az igényelt közterület kizárólag a hozzájárulásban megadott feltételekkel használhatja. A nyertes Ajánlattevő feladata és költsége a megrendelő képviselője által átadott munkaterületen kívüli egyéb területek igénybevétele előtt az érintett területtulajdonosok engedélyének beszerzése;

- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése;

- üzempróbák lefolytatása;

- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;

- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelésének igazolása;

- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használatához szükséges;

- az engedélyezési tervtől történő eltérés esetén a módosítás hatósági (vízjogi létesítési) engedélyének bemutatása;

- A beépített anyagok, szerelvények, gépek és berendezések műbizonylatainak, magyar nyelvű gépkönyveinek, jótállási jegyeinek átadása;

- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolásának-, tömörségi vizsgálatok jegyzőkönyvének átadása;

- átadási és megvalósulási terv elkészítése 2 db papír-, és 1 pl. dwg formátumban, továbbá minden olyan további nyilatkozat, nyilvántartás és dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, amely a vízjogi üzemeltetési engedély benyújtásához szükséges;

- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy újrahasznosítása;

- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;

- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása;

- rendelkezésre állás a vízjogi üzemeltetési eljárás során.

Kizárólag az 1. rész tekintetében:

- A csővezeték névleges üzemi és próba nyomását, a rendszer fertőtlenítést vonatkozó előírások és szabványok szerint kell elvégezni.

- Nyomáspróbát a kivitelezőnek üzemeltetői ellenőrzés mellett kell elvégezni. A nyomáspróba dokumentálása jegyzőkönyv felvételével és a jegyzőkönyv mellékletét képező, a próbanyomás alakulásának időbeni lefolyását mutató regiszteres görbe és mérési adatsor rögzítésével történjen.

- Csővezeték tisztítását a szakaszok nyomáspróbája után, de az integrált nyomáspróba előtt kell - amennyiben szükséges - elvégezni. A tisztítás pontos módját az Ajánlatkérő, az Üzemeltető és a nyertes Ajánlattevő egyezteteti.

Amennyiben a rendelkezésre álló hálózati víz mind mennyiségben, mind a nyomást tekintve ezt lehetővé teszi, a szakaszok öblítését

azzal kell elvégezni. Az ivóvízvezeték tisztításához csak ivóvíz minőségű víz használható.

A fertőtlenítést és öblítést követően akkreditált laboratórium által vizsgált negatív víz minta eredmény birtokában lehet a vezetéket élő hálózatra kötni!

Az ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét továbbá mindkét rész tekintetében:

A kiviteli munka megvalósítása során az útburkolat helyreállítás munkálatait mind az ivóvíz, mind a szennyvízhálózat helyreállítási munkálataival ütemezetten, azzal összhangban a kiviteli tervdokumentációban és a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott minőségi és rétegtrendi előírások betartása mellett kell elvégezni.

Az úthelyreállítási munkák megvalósításának összehangolása a nyertes Ajánlattevő feladata mindkét rész tekintetében.

A kiviteli ütemtervtől való eltérés - amennyiben az veszélyezteti bármely rész tekintetében a kiviteli véghatáridőt - a késedelmet okozó nyertes Ajánlattevő kötbér megfizetésére köteles jelen felhívás i) 1.1. pontjában rögzítettek szerint.

2. rész: Dombóvár, Vasút sori lakások, Földvár utca, Szuhay Sportcentrum és üzemi konyha közüzemi szennyvízelvezetés kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, komplett kivitelezési munkálatai.

A Dombóvári Földvár utca és a hozzá tartozó engedélyezett elvezetőrendszer jelenleg a MÁV kezelésében és területén lévő szennyvíz elvezető csatornával történik.

Ennek kiváltására készült a 15/2016 tervszámú engedélyezési terv.

Az önkormányzat célja, hogy az ezen utcákban lévő családi- és társasházak, valamint intézmények szennyvízelvezetése önkormányzati tulajdonban és DRV kezelésében lévő közüzemi vezetékről történjen.

A vízjogi létesítési engedély száma:

iktatószám: 35700/1220-15/2017

Vízikönyvi szám: 69/1047-21746

Elvezetendő szennyvízmennyiség. 19, 93 m³/d

Épülő létesítmények:

SZ-1-0 jelű szennyvízcsatorna:

- hossza: 232 fm

- átmérője, anyaga: D200 KG PVC

- aknák száma: 5db +1 db tisztítónyílás

- bekötések száma: 12 db D160- KGPVC

SZ-1-1 jelű szenny vízcsatorna:

- hossza: 115 fm

- átmérője, anyaga: D200 KG PVC

- aknák száma: 2db +1 db tisztítónyílás

- bekötések száma: 4 db D160- KGPVC

SZ-2-0 jelű szennyvízcsatorna:

- hossza: 86,7 fm

- átmérője, anyaga: D 200 KG-PVC

- aknák száma: 3 db

- bekötések száma: 2db D160KG-PVC

Tervczett szennyvíz átemelő (szerelvényaknával):

- helye: 1882/3 hrsz

- belső átmérő: 1,60 m

• aknatér belmagassága: 3,79 m

- beépített szivattyú: 2 db FLYGT NP 3085.183 SH + 1 db hidegtartalék

- tárolótér hasznos térfogata: V= 1,0 m³

- szagtalanító: BZ08-4

- nyomóvezeték: 170 fm D 90x5,4 PE

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról mindkét rész tekintetében

- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozóakra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.

- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.

Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét mindkét rész tekintetében

- A tervezés és ezáltal a kivitelezési munka során a nyertes ajánlattevőnek a meglévő ellátási ponthoz kell csatlakoznia.

- A komplett kiviteli munka befejezését követően a meglévő hálózatról jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező rendszerre történő rákötés, továbbá a meglévő hálózat csatlakozási pontjának/pontjainak szivárgásmentes lezárása a nyertes ajánlattevő feladata és költsége.

- A költségvetési kiírás - figyelemmel az engedélyes terv műszaki tartalmára - tájékoztató jellegű.

- A nyertes Ajánlattevő felelőssége, hogy a pontos mennyiségeket ellenőrizze, illetve a teljesítési körülményeket a kivitelezés megkezdése előtt teljes körűen feltárja és megismerje, különös tekintettel a közműfeltárások elvégzésére.

- A költségvetésben megjelölt tételek egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.

- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatáskérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.

Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján - amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt - a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban módosítja.

A nyertes ajánlattevő feladata, kötelezettsége továbbá mindkét rész tekintetében:

- a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani,

- a vízjogi létesítési engedély és engedélyes terv, valamint a fedvénytervek alapján kiviteli terv készítése;

- a kiviteli terv készítése során folyamatos egyeztetés a Megrendelő képviselőjével, a kiviteli terv jóváhagyatása Megrendelő

képviselőjével,

- a kiviteli tervben és vízjogi létesítési engedélyben foglaltak alapján a komplett kivitelezési munka megvalósítása;
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli;
- az építési munkahelyről, a felvonulási területről és az építéssel érintett területről a felszíni vizek elvezetése,
- a lakókörnyezetben végzett építési munkáknál nyertes Ajánlattevő köteles biztosítani a kommunális szolgáltatások zavartalanosságát a tűzoltás, életmentés feltételeit, a hétköznapi életvitel biztonságát. Amennyiben az akadályoztatás elkerülhetetlen, legalább egy héttel, de minimum 3 munkanappal előbb köteles kiértesíteni az érintetteket, és az ezzel kapcsolatos költségeket vállalni,
- Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a nyertes Ajánlattevőt terhelik.
- az építési állapotok és ütemezés figyelembevételével forgalomtechnikai terv elkészítés, melynek a költsége a nyertes Ajánlattevőt terheli;
- a nyertes Ajánlattevő feladata és költsége a munkálatok által érintett közlekedési pályán minden a kivilágításhoz, a forgalom irányításához, védelméhez és ellenőrzéséhez szükséges berendezés biztosítása;
- a kivitelezés idejéről, módjáról, a várható forgalomtechnikai beavatkozásokról a lakosságot értesíteni kell közvetlenül szóró lapok segítségével, a helyi média igénybevételével. A tájékoztatással kapcsolatos feladat és költség a nyertes Ajánlattevőt terheli;
- A nyertes Ajánlattevőnek bármely közterület igénybevétele előtt a közterület kezelőjének hozzájárulását be kell szerezni. A nyertes Ajánlattevő az igényelt közterületet kizárólag a hozzájárulásban megadott feltételekkel használhatja. A nyertes Ajánlattevő feladata és költsége a megrendelő képviselője által átadott munkaterületen kívüli egyéb területek igénybevétele előtt az érintett területtulajdonosok engedélyének beszerzése;
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése;
- üzempróbák lefolytatása;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelésének igazolása;
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használatához szükséges;
- az engedélyezési tervtől történő eltérés esetén a módosítás hatósági (vízjogi létesítési) engedélyének bemutatása;
- A beépített anyagok, szerelvények, gépek és berendezések műbizonylatainak, magyar nyelvű gépkönyveinek, jótállási jegyeinek átadása;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelési igazolásának-, tömörségi vizsgálatok jegyzőkönyvének átadása;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése 2 db papír-, és 1 pl. dwg formátumban, továbbá minden olyan további nyilatkozat, nyilvántartás és dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, amely a vízjogi üzemeltetési engedély benyújtásához szükséges;
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy újrahasznosítása;
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása;
- rendelkezésre állás a vízjogi üzemeltetési eljárás során.

Kizárólag a 2. rész tekintetében:

- az átemelőhöz: külső energiaellátás, térvilágítás, URH irányítástechnikai rendszer kiépítés, udvartéri vezeték, akna, kerítés megépítése az engedélyes és a kiviteli tervben meghatározottak szerint;
- az energia-szolgáltató nyilatkozata (bizonylata) a megvásárolt, lekötött energiamennyiségről;
- áramlásmérő beépítése az Ajánlatkérővel egyeztetett helyre és módon;
- A nyertes Ajánlattevőnek a csatornaépítést és a vízzárósági vizsgálatot követően az erre a feladatra kiképzett, és gyakorlatlalt rendelkező független szakemberrel el kell végeznie minden csatornaszakaszra, aknára a csatorna teljes körű jegyzőkönyvezett kamerás vizsgálatát (gravitációs vezeték esetében). A vizsgálatok megkezdése előtt erről a Műszaki ellenőrt és a leendő Üzemeltetőt legalább 5 nappal előtte tájékoztatni kell.
- A szennyvízcsatorna hálózat esetén végzett kamerás vizsgálat követelményei:

A vizsgálat magában foglalja a vizsgálati jegyzőkönyv elkészítését az adott szakasz megvalósulási tervdokumentáció szerinti azonosításával és a csatorna szakasz lejtésvizsgálatát, illetve a kamerás felvételt a cső állapotáról. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a vizsgálatot végző vállalkozó kiértékelő jelentését. A kamerás vizsgálatot területenként külön DVD lemezre (vagy egyéb, a Műszaki ellenőrrrel egyeztetett adathordozóra) kell felvenni, törekedve arra, hogy azonos jellel rendelkező csatornaszakaszok felvételei sorban egymás után következnek egymást.

A vezetéknek épnek, sérülésmentesnek kell lennie. Az aknák közötti szakaszokon egyenesnek kell lenniük, nem lehet bennük sem vízszintes, sem magassági iránytörés. A vezetékben nem lehetnek idegen anyagok, nem lehet gumigyűrű betüremkedés.

A vizsgálat befejezésekor a Műszaki ellenőrnek át kell adni a teljes vágatlan felvétel másolatát, és a csatornaszakasz átadása előtt az eredeti felvételt.

A felvétel megtekintéséhez szükséges eszköz biztosítása a nyertes Ajánlattevő feladata. Azokat a felvételeket, amelyek nem adnak pontos, jól látható képet a csőről, alkalmatlannak kell minősíteni. Ezeket a felvételeket ismételt el kell végezni, és az ebből adódó költségek a nyertes Ajánlattevőt terhelik.

- A villamos munkákat az ajánlattevő által becsült mennyiségekkel és költséggel kell figyelembe venni az ajánlat elkészítése során, a kiviteli munkát a nyertes ajánlattevő által elkészített kiviteli tervek alapján kell elvégezni.

- A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a végleges kezelési-karbantartási utasítás elkészítése az átemelő és szagtalanító rendszer vonatkozásában.

Kizárólag a 2. rész tekintetében az ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét, hogy a nyertes Ajánlattevőt eredménykötelem terheli a tervezett szagtalanító rendszer üzemszerű működése vonatkozásában, azaz a szennyvízáttemelő környezetében minden időjárási körülmények között, folyamatosan biztosítani kell a szagtalan légállapot, és szagtalanító rendszer fagymentességét.

Az ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét továbbá mindkét rész tekintetében:
A kiviteli munka megvalósítása során az útburkolat helyreállítás munkálatait mind az ivóvíz, mind a szennyvízhálózat helyreállítási munkálataival ütemezetten, azzal összhangban a kiviteli tervdokumentációban és a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott minőségi és rétegrendi előírások betartása mellett kell elvégezni.
Az úthelyreállítási munkák magvalósításának összehangolása a nyertes Ajánlattevő feladata mindkét rész tekintetében.
A kiviteli ütemtervtől való eltérés - amennyiben az veszélyezteti bármely rész tekintetében a kiviteli véghatáridőt - a késedelmet okozó nyertes Ajánlattevő kötbér megfizetésére köteles jelen felhívás i) 1.1. pontjában rögzítettek szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 115. § alkalmazásával lefolytatott közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás.

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ [] [] [] [] /S [] [] []-[] [] [] [] [] [] []

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ [] [] [] [] / [] [] [] [] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ² 2017/07/06 (éééé/hh/nn)

V. szakasz: A szerződés teljesítése

V.1 A szerződést kötő fél (felek)

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) ¹

Hivatalos név: Investment Mérnöki és Fővállalkozó Kft.

Postai cím: Kontrássy u. 1.

Város: Kaposvár

Postai irányítószám: 7400

V.2) A szerződés teljesítése

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt igen nem

A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018/10/11 (éééé/hh/nn)

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018/10/29 (éééé/hh/nn)

V.2.4) A szerződés értéke

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 135366180

Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

--

¹ szükség szerinti számban ismétlje meg

² adott esetben